



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

URZĄD GMINY KOMAŃCZA
Wpłynęło dnia: 4.03.13
L. dz: 457/13
Podpis: [signature]

Prinsp Dundeł
04.03.13 r.

Znak sprawy: PSK.453-4-6/13

Sanok, dnia 21 lutego 2013 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie:

- art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.),
- art. 104 i art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z:
- art. 2 pkt 18, art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.),
- § 2 ust. 2, § 12 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 oraz § 14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu sprawozdania z badań /nr próbki z rejestru 0139/ z dnia 18.02.2013 r. próbek wody pobranej w dniu 12.02.2013 r. na protokół Nr PSK.453-2-6/13 z wodociągu Zespołu Szkół w Komańczy

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu do dnia 31.05.2013 r., z uwagi na przekroczenia wartości dopuszczalnych dla manganu

i NAKAZUJE Zespołowi Szkół w Komańczy

1. Przeprowadzić skuteczne działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm w zakresie parametrów chemicznych /mangan/ zgodnie z zał. nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).

Decyzję należy wykonać w terminie do dnia **31.05.2013 r.**

UZASADNIENIE

W dniu 12.02.2013 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego /monitoring przeglądowy/ pobrano próby wody z wodociągu Zespołu Szkół w Komańczy celem sprawdzenia spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż badane próbki wody nie odpowiadają pod względem chemicznym warunkom określonym w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).

Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości manganu – 165 µg/l.

Mangan podobnie jak żelazo jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych metali. Pochodzi z resztek roślinnych, z gleby oraz zanieczyszczeń, głównie przemysłowych. W przypadku kontaktu z tlenem mangan tworzy nierozpuszczalne tlenki, które mogą powodować powstawanie niepożądanych osadów i problemy z barwą wody w systemach wodociągowych.

Dotychczas na podstawie wyników badań nie udowodniono toksyczności związanej ze spożyciem manganu w wodzie do picia w odniesieniu do ludzi.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawartość manganu w wodzie nie powinna przekraczać 50 µg/l, jednakże już stężenie 100 µg/l może powodować pogorszenie się cech organoleptycznych wody i narzekania konsumentów.

Zgodnie z § 2 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.) woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 3 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.) właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badania wody, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, a także w oparciu o § 14 ust. 2 wskazuje zakres i termin realizacji działań naprawczych.

Wymagania wynikające z ww. rozporządzenia dotyczą wody pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku stosownie do dyspozycji zawartych w art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz opierając się na treści § 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 w/w rozporządzenia i w oparciu o sprawozdanie, o którym mowa w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia orzekł jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy niezwłocznie powiadomić tut. Inspektora.

W razie niewykonania decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



[Signature]
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SANDOMIERZU
lek. med. Stanisław Kwolek

Otrzymują:

1. Zespół Szkół w Komańczy, 38-543 Komańcza
2. a/a

Do Wiadomości

3. Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166